

Programma di incentivazione OPTI-CARE: Per gli ospedali e gli istituti di cura

Regolamento di incentivazione

Edizione 01/12/2021, Energie Zukunft Schweiz AG (www.ezs.ch)

Il programma di incentivazione ProKilowatt OPTI-CARE sostiene l'attuazione di misure di efficienza elettrica non redditizie negli ospedali e negli istituti di cura. Occorre rispettare o tenere presenti le seguenti condizioni di ammissibilità.

1 Diritto al contributo

1. Sono ammesse all'incentivazione le misure eseguite in ospedali e istituti di cura.
2. Sono ammesse tutte le misure per la riduzione del consumo energetico che soddisfano le [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#)¹.
3. Non sono ammesse le misure con un periodo di payback inferiore a 4 anni. Il periodo di payback si calcola conformemente alle condizioni di ammissibilità di ProKilowatt in base ai costi totali di investimento conteggiabili, il risparmio annuale di energia elettrica e un prezzo standard dell'energia elettrica di 15.0 ct/kWh.
4. Non sono ammesse le misure che devono essere attuate perché giudicate redditizie nell'ambito di un accordo sugli obiettivi o di un'analisi del consumo energetico sulla base di disposizioni di legge (articolo sui grandi consumatori, esenzione dall'imposta sulle emissioni di CO₂, rimborso del supplemento di rete).
5. Non sono inoltre ammesse le misure che, in caso di un eventuale rimborso del supplemento di rete, sono conteggiate nell'obbligo di reinvestimento del 20% dell'importo del rimborso esistente fino al 2017.
6. Non sono ammesse le misure la cui attuazione è subordinata a un obbligo legale. Vengono promosse soltanto le misure che vanno oltre le prescrizioni legali.

¹ [Condizioni per la presentazione di programmi 2021](#): 12° edizione delle gare pubbliche per misure di efficienza energetica nel settore dell'energia elettrica. Ufficio federale dell'energia UFE, Berna.

2 Contributo di incentivazione

2.1 Incentivazione ordinaria

1. I risparmi di energia elettrica ammissibili sono promossi con un contributo di 2.25 ct/kWh, fino ad un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili.
2. L'importo riservato nell'approvazione della sovvenzione è una stima basata sulle informazioni sui costi di investimento e sui risparmi di energia elettrica previsti disponibili al momento della domanda. Il contributo di promozione effettivo viene calcolato sulla base dei costi e dei risparmi di energia elettrica dimostrati dopo l'attuazione della misura e può essere superiore o inferiore a quanto riportato nell'approvazione dell'incentivazione.
3. Per ogni cliente finale, nell'ambito di questo programma di incentivazione possono essere promosse solo misure con un volume d'investimento massimo di CHF 300 000.–. In caso di raggiungimento di questo importo di investimento, le domande di incentivazione vengono inoltrate alle aste per progetti di ProKilowatt tenute regolarmente. Le misure con investimenti superiori ai 300 000 CHF possono essere promosse solo nell'ambito delle aste per progetti di ProKilowatt.
4. Non è consentita la doppia incentivazione di una misura con altri programmi di ProKilowatt o di terzi (ad es. cantoni, comuni, fornitori di energia, fondazioni, ecc.).
5. Il contributo è una sovvenzione ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA. Per la sovvenzione non è dovuta l'IVA. Tuttavia, se i destinatari sono legittimati alla deduzione dell'imposta precedente, la loro deduzione sull'imposta precedente deve essere ridotta in modo proporzionale (art. 33 cpv. 2 LIVA).

2.2 Dimostrazione di attuazione, costi e risparmi

1. Per dimostrare l'attuazione è necessario presentare un modulo di conferma del programma firmato dal destinatario dell'incentivazione.
2. Per dimostrare i costi di investimento effettivamente sostenuti è necessario presentare una copia della/e fattura/e dell'opera nella quale sono indicati dettagliatamente i singoli lavori e i costi di ciascuna misura.
3. Per dimostrare i risparmi occorre documentare il consumo di energia elettrica dell'impianto coinvolto prima e dopo l'attuazione delle misure. Se non diversamente specificato nelle condizioni tecniche di ammissibilità (v. paragrafo 4 in basso), per tale dimostrazione è necessario un calcolo singolo comprensibile per terzi.
4. Se per un impianto sono disponibili valori di misura affidabili e significativi, al posto del calcolo si possono utilizzare anche i valori di consumo misurati. In questo caso, prima e dopo l'attuazione delle misure di ottimizzazione si deve tener conto sia di un periodo di misurazione sufficiente, sia di eventuali scostamenti dovuti a circostanze esterne (condizioni atmosferiche, variazioni di occupazione, cambiamenti nella produzione, ecc.).
5. Per le misure per le quali è disponibile un'analisi del programma ProAnalySys di SvizzeraEnergia, i risultati di questa analisi possono essere utilizzati per il consumo attuale.

3 Condizioni generali di ammissibilità e indicazioni

1. Le domande possono essere presentate solo prima della decisione definitiva (come data di riferimento si applica l'ultima firma apposta sul contratto/ordine tra il cliente e il fornitore). Gli impianti già installati in loco non possono ricevere un'incentivazione a posteriori.
2. La riduzione del consumo di elettricità è ottenuta mediante misure di efficienza, vale a dire riducendo i consumi pur mantenendo gli stessi effetti.
3. L'attuazione delle misure e la riduzione del consumo di elettricità hanno luogo in Svizzera.
4. Si prega di notare che l'attuazione deve essere completata entro 12 mesi dalla data di approvazione della sovvenzione. In caso di ritardo nell'attuazione, prima della scadenza è necessario presentare a Energie Zukunft Schweiz una richiesta di proroga dei termini indicando in breve il motivo.
5. Nell'anno successivo alla sostituzione, i richiedenti garantiscono a Energie Zukunft Schweiz, o alle organizzazioni da essa incaricate, l'accesso agli impianti sovvenzionati ai fini di eventuali controlli a campione.
6. I contributi ricevuti sulla base di dichiarazioni non vere o incomplete possono essere revocati e devono essere restituiti a Energie Zukunft Schweiz. I richiedenti coinvolti potranno essere esclusi dalla partecipazione ad altri programmi di incentivazione di Energie Zukunft Schweiz. Energie Zukunft Schweiz si riserva il diritto di notificare l'Ufficio federale dell'energia.
7. Le decisioni di Energie Zukunft Schweiz sui contributi (approvazione, rifiuto) e sui relativi importi non sono negoziabili. Non sussiste la possibilità di inviare un reclamo.
8. Non sussiste alcun diritto a ricevere i contributi del programma di promozione OPTI-CARE.
9. Con riserva di modifiche al presente regolamento. La versione più aggiornata del regolamento di incentivazione è disponibile su www.opti-care.ch.

4 Condizioni tecniche di ammissibilità

4.1 Sostituzione oppure ottimizzazione di impianti di ventilazione

1. Sono ammesse le misure di ottimizzazione su impianti di ventilazione esistenti, inclusa la sostituzione dell'intero impianto.
2. In virtù dell'OEEne, appendice 2.6, i ventilatori che vengono messi in commercio e la cui potenza elettrica assorbita è compresa tra 125 W e 500 kW devono soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 327/2011. I ventilatori (compresi il motore elettrico e il dispositivo di controllo) che rientrano in questo range di potenza devono raggiungere almeno il grado di efficienza N prescritto nel regolamento. Dall'1.1.2015 è in vigore la seconda fase ErP2015. I ventilatori assiali, centrifughi e misti possono beneficiare della promozione ProKilowatt se compresi nel regolamento n. 327/2011 del 30 marzo 2011 e se raggiungono perlomeno i seguenti gradi di efficienza N superiori ai requisiti del regolamento.

Ventilatorotyp	Messkategorie	Effizienzkatgorie (statischer oder totaler Wirkungsgrad)	Effizienzgrad ErP2015 gemäss VO 327/2011	Effizienzgrad ProKilowatt
Axialventilator	A,C	statisch	$N \geq 40$	$N \geq 50$
Axialventilator	B,D	total	$N \geq 58$	$N \geq 64$
Radial- und Diagonalventilator	A,C	statisch	$N \geq 61^*$	$N \geq 62$
Radial- und Diagonalventilator	B,D	total	$N \geq 64^*$	$N \geq 65$
* Werte für Radialventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln mit Gehäuse, andere Konfigurationen mit abweichenden Werten				

3. Anche i ventilatori con una potenza >500 kW possono beneficiare di una promozione, purché soddisfino i requisiti summenzionati. In tal caso, si applicano le formule del regolamento n. 327/2011 per il calcolo del grado di efficienza minimo con i coefficienti angolari per il range di potenza compreso tra 10 e 500 kW.
4. Tutti i ventilatori a flusso incrociato e i ventilatori con una potenza inferiore a 125 W sono esclusi dalla promozione ProKilowatt.
5. I convertitori di frequenza per sistemi di propulsione elettrica di ventilatori sono opportuni e hanno diritto a contributi di promozione se presentano una portata volumetrica regolata e variabile in base a una grandezza di riferimento (ad es. Δp , CO_2 o temperatura). Non hanno invece diritto ai contributi i convertitori di frequenza che servono alla regolazione unica o soltanto all'avviamento del ventilatore.
6. Se singoli motori elettrici o convertitori di frequenza vengono sostituiti o modificati, devono essere rispettate le condizioni per la sostituzione o l'ottimizzazione degli azionamenti elettrici di cui al punto 4.8 sotto. Ciò non vale per i motori e i convertitori di frequenza esclusi dalle relative norme IEC, come i motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad es. moderne unità di ventilazione con motore EC integrato ed elettronica di controllo integrata).
7. Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.5 «Ventilatori» delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).

4.2 Sostituzione oppure ottimizzazione di impianti di refrigerazione

1. Sono ammesse le misure di ottimizzazione su impianti di refrigerazione esistenti, inclusa la sostituzione dell'intero impianto.
2. Non sono ammessi neanche i programmi che promuovono misure la cui attuazione è subordinata a un obbligo legale. Vengono promosse soltanto le misure che vanno oltre le prescrizioni legali. Ciò riguarda in particolare gli impianti di refrigerazione (cfr. punto 4.7), funzionanti con un prodotto refrigerante che non deve più essere ricaricato successivamente, conformemente all'allegato 2.10 ORRPCchim (RS 814.81), come ad esempio l'R22. Per questi impianti sono computabili solo le misure con relativi risparmi sotto forma di investimenti supplementari che esulano dalle disposizioni di legge e dallo stato della prassi.
3. In caso di sostituzione completa di impianti di refrigerazione, il nuovo impianto deve soddisfare i requisiti della garanzia di prestazione impianti del freddo di SvizzeraEnergia e della SVK/ASF/ATF. La garanzia di prestazione firmata deve essere allegata al rapporto finale sul progetto e alla fattura finale (vedi www.freddoefficiente.ch, rubrica «Costruire ex novo o rinnovare»).
4. Sono ammesse misure di risparmio di energia elettrica per ridurre le ore di funzionamento dei compressori mediante free cooling, solo se ciò risulta efficiente per il bilancio energetico complessivo dell'edificio. Durante il free cooling di un edificio, ad esempio, si deve evitare che un fabbisogno di calore sia soddisfatto da un punto di vista economico con un'utilizzazione del calore residuo dell'impianto di refrigerazione. Le soluzioni free cooling per la refrigerazione con temperature inferiori ai 14°C non vengono sostenute. Nell'ambito di una domanda di progetto presso ProKilowatt, è necessario spiegare e dimostrare per quale motivo la misura oggetto della domanda è opportuna sotto il profilo energetico complessivo.
5. Le differenze di temperatura per i nuovi evaporatori, condensatori e per i raffreddatori a circuito chiuso devono fare riferimento ai dati della Campagna efficienza per il freddo (dossier «Freddo efficiente» n. 804 400; scaricabile su www.freddoefficiente.ch) e dell'associazione VDMA 24247-8. L'UFE è autorizzato a richiedere e verificare il corrispondente protocollo di messa in esercizio per i nuovi impianti di refrigerazione.
6. In caso di sostituzione di frigoriferi e congelatori commerciali raffreddati centralmente, i costi di investimento sono ammissibili o sovvenzionabili se i nuovi apparecchi raggiungono la classe di efficienza D. Inoltre, sono ammissibili al contributo solo gli apparecchi dotati di coperture o porte. Per i frigoriferi e i congelatori commerciali raffreddati centralmente si considera una durata utile standard di 8 anni.
7. A partire da una potenza di evaporazione di 80 kW (freddo) per il settore dei supermercati e di 30 kW per altri impieghi, i booster di CO₂ devono disporre di compressori paralleli o di eiettori modulabili. Anche per quanto riguarda il raffreddamento industriale di CO₂ da una potenza di evaporazione di 100 kW (freddo), i booster con eiettori modulabili e i compressori paralleli con pompaggio di CO₂ devono soddisfare i requisiti minimi.
8. Gli impianti di climatizzazione sono ammissibili al finanziamento solo se vengono soddisfatti i requisiti minimi di cui al capitolo 4.7.1 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).
9. Se singoli motori elettrici o convertitori di frequenza vengono sostituiti o modificati, devono essere rispettate le condizioni per la sostituzione o l'ottimizzazione degli azionamenti elettrici di cui al punto 4.8 sotto. Ciò non vale per i motori e i convertitori di frequenza che sono esclusi dalle relative norme IEC, come i motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad es. compressore di raffreddamento).
10. Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni 4.7.1 del capitolo delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).

4.3 Sostituzione oppure ottimizzazione di impianti ad aria compressa

1. Sono ammesse le misure di ottimizzazione su impianti ad aria compressa esistenti, inclusa la sostituzione dell'intero impianto.
2. Se singoli motori elettrici o convertitori di frequenza vengono sostituiti o modificati, devono essere rispettate le condizioni per la sostituzione o l'ottimizzazione degli azionamenti elettrici di cui al punto 4.8 sotto. Ciò non vale per i motori e i convertitori di frequenza che sono esclusi dalle relative norme IEC, come i motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad es. compressore).

4.4 Sostituzione oppure ottimizzazione di pompe dell'acqua a motore ventilato

1. È ammessa la sostituzione o l'ottimizzazione di pompe dell'acqua a motore ventilato o dei relativi componenti.
2. Le nuove pompe dell'acqua a motore ventilato devono raggiungere un MEI $\geq 0,5$.
3. Se singoli motori elettrici o convertitori di frequenza vengono sostituiti o modificati, devono essere rispettate le condizioni per la sostituzione o l'ottimizzazione degli azionamenti elettrici di cui al punto 4.8 sotto. Ciò non si applica ai motori e ai convertitori di frequenza esclusi dalle norme IEC corrispondenti, per esempio le pompe progettate per essere azionate completamente immerse in un liquido o integrate in un altro prodotto (ad es. gli impianti di lavaggio).
4. I convertitori di frequenza per sistemi di propulsione elettrica di pompe sono opportuni e hanno diritto ai contributi di promozione solo se presentano una portata volumetrica regolata e variabile in base a una grandezza di riferimento (ad es. Δp costante o proporzionale). Non hanno invece diritto ai contributi i convertitori di frequenza che servono alla regolazione unica o soltanto all'avviamento della pompa.
5. Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.4 «Pompe dell'acqua» delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).

4.5 Sostituzione di pompe di circolazione con rotore bagnato

1. È ammessa la sostituzione di pompe di circolazione con rotore bagnato.
2. Le nuove pompe devono raggiungere un IEE $\leq 0,20$.
3. Per le sostituzioni di pompe nei sistemi di distribuzione del calore, si deve dimostrare che il fattore di dimensionamento della nuova pompa («regola del per mille») è stato rispettato secondo il capitolo 4.2.2.7 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#). Questa verifica serve a garantire che la nuova pompa sia stata correttamente dimensionata. Nota: questa condizione non si applica al nostro programma attuale www.pumpind.ch.
4. Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.2.2 «Prova del risparmio individuale» delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).

4.6 Risanamento di impianti di illuminazione interni

1. È ammesso il risanamento di impianti di illuminazione interni. Nel caso di installazioni che si trovano in una zona grigia tra l'illuminazione interna e quella esterna, la promozione è ammessa per i locali che sono per lo più chiusi, se si può fare un calcolo secondo la norma SIA 387/4 (per esempio il piazzale di una stazione ferroviaria).
2. Il risanamento di impianti di illuminazione con tipi di lampade che non soddisfano i requisiti legali di efficienza non è consentita. Di conseguenza, non sono permessi risanamenti di impianti di illuminazione con lampadine alogene, incandescenti o a vapori di mercurio (eccezione: la sostituzione delle lampade ad alogenuri metallici (HQL) è ancora ammissibile).
3. A partire dal 1° gennaio 2023, i programmi non potranno più promuovere il risanamento degli impianti di illuminazione con lampade fluorescenti con Ø 29 o 38 mm (T9 o T12) o con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato. A partire dal 1° settembre 2025, non saranno più consentite ristrutturazioni di impianti di illuminazione con lampade fluorescenti lineari con Ø 26 mm (T8) nelle lunghezze di 60, 120 e 150 cm. Questo perché questi tipi di lampade non soddisfano i futuri requisiti normativi in termini di efficienza.
4. Non sono ammesse le misure che prevedono la semplice sostituzione di lampadine. Oltre alla lampadina, bisogna sostituire almeno il cablaggio e i reattori. L'uso di sorgenti luminose a LED con controllo integrato di presenza/luce diurna è eccezionalmente consentito (anche se il cablaggio e o reattori non vengono sostituiti).
5. Ai fini della concessione di contributi di promozione, il fabbisogno elettrico specifico del nuovo impianto non deve superare il valore massimo ammesso da ProKilowatt, riportato nella tabella alle pagine 22-23 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#). I requisiti per la promozione massima ammessa da ProKilowatt non devono essere rispettati per i singoli spazi o per le singole utilizzazioni, se si dimostra che l'intero impianto li rispetta. La promozione massima ammessa da ProKilowatt si calcola sulla base dell'asse medio ponderato delle promozioni massime ProKilowatt per le singole utilizzazioni degli spazi.
6. Il consumo attuale e futuro viene calcolato con il metodo semplificato indicato al capitolo 4.6.1.2 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#). A tale scopo, occorre compilare per ciascuna attuazione il modello Excel fornito da ProKilowatt. Al suo interno devono essere indicate, per ogni singola utilizzazione di spazio, la superficie di piano netta (m²), la potenza installata (kW), le ore a pieno carico (h/a) e il fabbisogno elettrico specifico (kWh/m²). Il consumo di energia elettrica annuo si calcola sulla base delle ore a pieno carico e della potenza installata. Per le ore a pieno carico dell'impianto esistente occorre indicare i valori riportati nella tabella alle pagine 22-23 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#). Se si utilizzano altri valori, occorre addurre una motivazione plausibile.
7. Se è disponibile un progetto di illuminazione professionale con certificato energetico secondo la norma SIA 387/4, i valori per il consumo di elettricità prima e dopo l'implementazione, nonché per il fabbisogno specifico di elettricità, possono essere prelevati direttamente dal certificato energetico. In caso di prova secondo la norma SIA 387/4 si applica il seguente principio: il valore massimo ammesso da ProKilowatt per il fabbisogno elettrico specifico è superiore di un terzo della differenza tra il valore limite e quello mirato rispetto al valore mirato secondo la norma SIA 387/4.

4.7 Apparecchiature commerciali o mediche

1. Per gli apparecchi commerciali si applicano le disposizioni del paragrafo 4.8 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).
2. Nel caso di apparecchi refrigeranti commerciali, elettrodomestici da cucina, macchine da caffè, lavatrici e asciugatrici, nonché di apparecchiature mediche sovvenzionate dai programmi ProKilowatt esistenti, adottiamo i criteri di efficienza o i modelli ammissibili, nonché i valori presi in considerazione per apparecchio per i risparmi di elettricità di questi programmi.

4.8 Altre misure di risparmio di energia elettrica

1. Sono ammesse le misure di efficienza elettrica che soddisfano le condizioni di ammissibilità non incluse nei paragrafi precedenti.
2. Per quanto concerne la sostituzione o l'ottimizzazione dei motori elettrici, sostanzialmente possono beneficiare di contributi solo i motori e i convertitori di frequenza con una classe di efficienza valida di almeno un livello superiore a quella definita a partire dal 1.7.2021 per la progettazione ecocompatibile dal Regolamento UE n. 1781/2019. Concretamente possono beneficiare di contributi solo:
 - Motori da 0,12 - 0,75 kW con classe di efficienza IE3 o superiore
 - Motori da 0,75 - 1000 kW con classe di efficienza IE4 o superiore
 - I convertitori di frequenza da 0,12 kW - 1000 kW con classe di efficienza IE2 o superiore.Per determinare la classe di efficienza dei motori con range di potenza compreso tra 0,12 e 1000 kW vige la norma IEC 60034-30-1:2014 "Efficiency classes of line operated AC motors". Come determinare la classe di efficienza dei convertitori di frequenza è descritto nella norma IEC 61800-9-2.
3. Questo criterio non si applica ai motori e ai convertitori di frequenza esclusi dalle norme IEC corrispondenti, per esempio i motori progettati per essere azionati completamente immersi in un liquido o integrati in un prodotto (ad es. le trasmissioni).
4. Le disposizioni della sezione 4.6.2 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#) si applicano al risanamento degli impianti di illuminazione esterna.
5. Per i trasformatori e i cavi elettrici in aziende industriali si applicano le disposizioni del paragrafo 4.9 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).